

PÕHIMATERJALIDE LOETELU

NIMETUS	VOIMSUS kW	PAIGAL- DUSVIIS	KAITSE- ASTE	KOGUS tk.
0,4kV maakaabel AXPk 4G25		PINNASES		1470m*
Kaitsetoru PVC-75 klass C (toitekaabel)		PINNASES		10m*
Kaitsetoru PVC-75 klass B (v.valgustus)		PINNASES		1460m*
Liiv		PINNASES		91m³
Kaitselint		PINNASES		1300m*
Termokahanev kinnas 4xAl25				92*
Koonuspost L=6m				44kompl
Koonuspost L=8m				2kompl
Postisisene kaabel XPK 3G1,5				280m
Mastijaland postile 6m-8m		PINNASES		46kompl.
Mastijalandi kaitsekumm				46kompl.
pos.1 Välisvalgusti Philips BGP282 LED35-4S/840 DM12, 27W/3115Lm				44
pos.2 Välisvalgusti Philips BGP282 LED80-4S/840 DM12, 62W/6960Lm				2
Kaitsmete komplekt				46
Kordusmaandus postile		PINNASES		4kompl
Jaotuskeskus VJK				1kompl

Märkused:

1. Kaablite kogused on arvestuslikud
2. Materjalide erinevusel spetsifikatsioonis ja plaanidel, juhinduda plaanidest
3. Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega

* - kogused täpsustab ehitaja

Kergliiklustee välisvalgustus. Põhiprojekt Riigitee nr.6 Valga-Uulu, km 91,42-92,73, Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnu mk. OÜ Elin töö nr. 02/25. Pärnu, märts 2025	Leht 1
	Lehti 1