

Transpordiamet
info@ttja.ee

Teie 12.01.2026 nr 8-1/24-102/518-1
Meie 28.01.2026 INF/260037

**Riigitee 45 Lohkva külas asuva lõigu
ümberehitamise projekteerimistingimuste
menetluse kaasamine**

Palute AS Tartu Veevärk seisukohta riigitee ümberehitamise projekteerimistingimuste eelnõu kohta.

Projekteeritaval alal asuvad olemasolevad ASile Tartu Veevärk kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning eraomandis olevad perspektiivis rekonstrueeritavad ja vee-ettevõtjale üle antavad torustikud.

MARU geoportaali andmetel on olemasolevatest maanteekraavidest pinnase- ja sademevesi juhitud Lohkva kraavi kaudu Tartu linna ja ASi Tartu Veevärk poolt hallatavatesse sademevee süsteemidesse.

Luunja valla tellimusel on koostatud piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike eelprojekt (Altren Projekt OÜ VK1807, väljavõtted lisatud kirjale), millega on projektalale kavandatud magistraalitorustikud (sh riigiteega ristumised). Torustike rajamise vajadus võib tekkida lähitulevikus.

Sama tööga on muuhulgas kaardistatud ka piirkonna sademevee ja maaparandussüsteemide korraldus. Tööst nähtub, et riigiteed teenindavad kraavid on kavandatud juhtida läbi maaparandussüsteemide Kitseoja kaudu Emajõkke.

Oleme kirjale lisatud materjalidega tutvunud ning anname eelnõule nõusoleku järgmistel tingimustel:

1. Altren Projekt OÜ töö nr VK1807 määratakse arvestamisele kuuluvaks dokumendiks;
2. Lahenduses kajastatakse ja koostamisel arvestatakse olemasolevate ja kavandatavate tehnovõrkude vajadustega (sh olemasoleva taristu luugid ja kaped peavad saama tasapinnaliselt ning pinnakattega samasse tasapinda ja säilitama töökorra);
3. Pinna- ja sademevee ära juhtimine lahendatakse ja esitatakse projektis mahus, mille järgi on võimalik hinnata, et ASile Tartu Veevärk kuuluvasse taristusse täiendavaid voluhulkasid ei lisandu.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Liisa Unt
Arendusjuhi asetäitja