






## TINGMÄRGID


	Proj. MP kaabel		Oi.olev MP kaabel
	Proj. kaitsetoru		Oi.olev KP õhuliin
			Oi.olev ELA SA
			Oi.olev jaotuskilp

M 1:250



## Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr 508176.
2. Rajada kaablitrass vastavalt joonistele LC4821-1 ja LC4821-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt ristprofiilile.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Kopli masti kinnistu peakaitsme suurendamine, Kaagvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond				Tellijä:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan				Joonise nr:	LC4821-1		
 AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tänu tänu 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Egert Siigur		27.01.2026	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Egert Siigur			Stadium	TP	1	1