



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 03.11.2025 nr 6-1/7150

Meie 03.12.2025 nr 7.2-3.1/6697-1

**Detailplaneeringu esitamine korduvaks
kooskõlastamiseks Rae küla Taevavärava
tee 10-13 ja Sarapiku II kinnistute ja
lähiala detailplaneering (kovID DP1129)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Loov Arhitektid OÜ poolt koostatud „Rae küla Taevavärava tee 10“ detailplaneeringu tuleohutuseosa järgneva märkusega.

1. Päästetehnika poolt kasutatavad hoone juurdepääsuks teed peavad vastama Tugijalgade paigaldamiseks vajalik laius peab olema:
 - Tõstukauto puhul: 6,0 m.
 - Redelauto puhul: 5,2 m (võib olla ka väiksem, kuid siis väheneb ka redelauto tegevusraadius ja kõrgus).

Siinkohal täpsustan, et on vajadus on päästeameti tehnika ligipääsuks on, et eritehnikat (redel või tõstukauto) saaks kasutada väliseks hoone kustutamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor