*Olevate õhuliini mastide väljavahetus toimub koostöös Elektrilevi OÜ´ga.
Elektrilevi OÜ vahetab märgitud mastid ise.

M 1:500

| Kirjanurk | 9523P VT1991 | Leht 4/9 |
|---|---|---|

# Leht 5

# VT1991 Rootsiküla

Projekti alale jääb
VEP nr.161054 vääriselupaiga
looduskaitseala piiranguvöönd

Projekti alale jääb
Kihnu hoiuala
looduskaitseala piiranguvöönd

Õhuliin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee´ga km`l 3,43.

Õhuliin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee´ga km`l 3,51.

Õhuliin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee´ga km`l 3,57.

Õhuliin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee´ga km`l 3,61.

Õhuliin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee´ga km`l 3,64.

Õhuliin ristub riigiteega
Sadam-Kaasiku maantee´ga km`l 3,69.

Projekteeritud sideõhuliin
Madalpinge õhuliin
Madalpinge elektrimast

*Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliini olemasoleva elektriõhuliini alla, tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.
*Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada ristumisel riigi maanteega 7,0m rippe madalaimas osas.
Juhul kui minimaalne õhuliini kõrgusgabariit teekatte pinnast 7,0 m ei saa tagatud, tuleb kavandada olevate õhuliini mastide väljavahetus. (min 6m)

X = 6441600
Y = 499700

Rootsiküla AJ

*Olevate õhuliini mastide väljavahetus toimub koostöös Elektrilevi OÜ´ga.
Elektrilevi OÜ vahetab märgitud mastid ise.

M 1:500

| Kirjanurk | 9523P VT1991 | Leht 5/9 |
|---|---|---|