



TRANSPORDIAMET

Saku Vallavalitsus
saku@sakuvald.ee
Juubelitammede tee 15
Saku alevik, Saku vald, 75501,
Harju maakond

Teie 26.06.2024 nr 338736

Meie 08.07.2024 nr 7.1-1/24/14285-9

**Riigitee nr 11424 Tallinn-Saku-Laagri tee
km 2,660-2,909 kaitsevööndis
juurdepääsuteede ehitusloa eelnõu
kooskõlastamata jätmise**

Olete esitanud Transpordiametile korduvaks kooskõlastamiseks Harju maakonnas Saku vallas Jõelähtme külas riigitee nr 11424 Tallinn-Saku-Laagri tee (edaspidi *riigitee*) km 2,66-2,91 kaitsevööndiga kattuvale maa-alale ning osaliselt riigitee alusele maale projekteeritud juurdepääsuteede ehitusloa eelnõu (menetlus nr 338736).

Ehitusloa aluseks on ViaVelo Inseneribüroo OÜ koostatud „Kinnistute juurdepääsuteed. Põhiprojekt. Töö nr 6922“ (edaspidi *projekt*).

Juurdepääsuteed on projekteeritud olemasolevalt Urda tee L3 kinnistult (katastritunnus 71801:001:1802), mis on ühenduses riigiteega. Samuti on projektiga hõlmatud riigitee ja Tänavsilma tee nr 7180305 ristmik, kuhu on projekteeritud ülekäigurada, mis ühendab riigitee äärses olemasoleva Tänavsilma kergliiklustee nr 11884 ning projekteeritava kergliiklustee.

Lisaks on projektiga ette nähtud katete taastamistööd Jälgimäe tee lõik 2 kinnistul (katastritunnus 71801:001:0796), 11340 Tallinn-Saku-Laagri tee kinnistul (katastritunnus 71801:001:1073) olemasoleval Jälgimäe kergliiklusteel ning Tänavsilma tee kinnistul (katastritunnus 71901:001:0524).

Oleme jätnud ehitusloa eelnõu kooskõlastamata 10.06.2024 kirjaga nr 7.1-1/24/14285-6. Korduvaks kooskõlastamiseks esitatud projektis esinevad jätkuvalt vastuolud kõnealuse kirja punktis 1 ja 3 toodud nõuete osas. Teistes kirja punktides toodud nõuetega on arvestatud.

Palume projekti täpsustada ja täiendada järgmiselt.

1. Kergliiklustee rajamiseks riigitee alusele maale tuleb projekti koosseisu lisada isikliku kasutusõiguse seadmise ala plaanid.
2. Katete taastamise plaan tuleb viia vastavusse asendiplaanil näidatud lahendusega.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning liiklusseaduse üldiseid ohutuse põhimõtteid, ehitusseadustiku § 8, § 12 lg 2, § 70 lg 2 ja lg 3, § 99 lg 3, planeerimisseaduse § 124 lg 4 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa kooskõlastamata.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa:

- Lisa 1. 6922_PP_TL-4-01_Asendiplaan
- Lisa 2. 6922_PP_TL-4-03_Katete_Taastamine

Jana Prost

5792 4753, Jana.Prost@transpordiamet.ee