

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress

Maarjaheina Jäneda küla Tapa vald Lääne-Viru maakond

Tarbimiskoht

Katastriüksuse number

40001:002:0006

Piirkonna alajaam

Toitefiider

Jaotusalajaam

Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

KLIENDI TEGEVUSED

1. Jänedas külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekti koostamisel tuleb arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid. Samuti tuleb projekteerimisel arvestada kehtivaid nõudeid mura taseme kohta.
2. Projekteeritaval alal asuvad järgmised Elektrilevi OÜ-le kuuluvad elektripaigaldised:
- alajaama JÄNEDA 110/10 10 kV kaabelliinid KPL107457 ja KPL107465
3. Elektrilevi OÜ-le kuuluva elektripaigaldise(te) asukoha andmete saamiseks tuleb esitada taotlus iseteeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/teenused/vorgu-asukohaandmed>. Väljastame andmed ligikaudse täpsusega, mistõttu tuleb elektripaigaldise täpse asukoha määramiseks teostada välimõõdistus.
4. Mitteelektriprojekti projekteerija peab tuvastama vajaduse elektrivõrgu ümberpaigutamiseks. Mitteelektriprojekti raames peab elektrivõrgu ümberpaigutuse vajadus olema märgitud nii seletuskirjas kui ka joonistes.
„Projekteeritav rajatis (haljastus, hoone) paikneb olemasoleva elektrivõrgu lubatud vähimas kajas, mis välistab projekteeritud lahenduse teostamise. Sellest tulenevalt on vajalik olemasoleva elektrivõrgu ümberpaigutamine võrguvaldaja nõuete kohaselt. Projekteeritud taristut on võimalik rajada alles pärast elektrivõrgu ümberpaigutustööde lõpetamist“.
5. Juhul kui mitteelektriprojekti tõttu tuleb ümber paigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk või kui projekteeritav rajatis kulgeb piki kaabelliini, siis tuleb Võrguettevõtjalt tellida võrgu ümberehitus aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/vorguymberehitus> ning sõlmida projekteerimiseks ja ehitustöödeks võrgu ümberehitamise leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab tellija.
6. Projekteerida vastavalt kehtivatele normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ nõuetele <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>.
7. Mitteelektriprojekti tuleb ette näha elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ja lahendused juhul, kui ehitusobjektil või selle lähikümbruses on oht olemasolevate elektripaigaldiste vigastamiseks ehitustegevuse tõttu. Elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud tegevused on kirjeldatud Ehitusseadustik § 77#s.
8. Mitteelektriprojekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
9. Mitteelektriprojekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamine toimub Elektrilevi OÜ iseteeninduses ning lisainfot on võimalik saada kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>.
Tööprojekti kooskõlastamiseks tuleb esitada pädeva asutuse poolt väljastatud projekteerimistingimused, projekti seletuskiri ning tehnovõrkude graafiline osa (asendiplaan ja ristumiste pikiprofiilid) digitaalsel kujul (dwg) ning täita vorm „Kaitsevööndis projekteeritava taristu andmed“ (VKVR2429) <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>.
Ilma eelnevalt nõutud dokumentideta ei ole võimalik hinnata planeeritava tegevuse ohutust.
10. Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektile taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus iseteeninduses aadressil: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Peep Herm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Peep.Herm@elektrilevi.ee

Koostatud: 17.07.2026**Kehtib kuni:** 17.07.2027