

PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON					
SPETSIFIKATSIOON					
Jrk	Nimetus		Ühik	Kogus	Märkused
Tänavavalgustus ja elektrivarustus					
1	Tänavavalgusti	VIZULO Micro Martin MRUE 030 830 L01 AA008 CSN DG1	tk	16	
2	Metallmast 8m koos 1,0m konsooliga	P110B108K	tk	16	
3	Jaland koos kaitsekummiga	RBJ-4 + 235/145K	tk	16	
4	Ühenduskomplekt masti koos kaitsmega	ENOST SV 15.06	kompl	16	
5	Kaabel	AXPK 4G25	m	5	
6	Kaabel	AXPK 4G16	m	670	
7	Kaabel	XPk 5G2,5	m	20	
8	Montaažikaabel	NYJ-J 3G1,5	m	150	
9	Kaabli otsastuskinnas 4*(4...35 mm ²), 1kV	SBO4.1 6-50mm2	tk	34	
10	Kaablikaitsetoru	D-75mm 750N	m	660	
11	Kaabliohuliint	ELEKTRIKAABEL	m	620	
12	Tänavavalgustuse lülituskilp	TVK1	kompl	1	
13	Maanduspaigaldis	Rm<100 oomi	kompl	6	
14	Abimaterjalid,sildid,lipikud,klemmid		kalkul	1	

Töö number: T2607

Töö nimetus: Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt

Ehitise aadress: Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Vastutav spetsialist:Ott Oras / allkirjastatud digitaalselt

Side					
1	Seidkaev koos teleskoop kaevuluugiga	KKS-2 Klass B	kompl.	4	
2	Kaablikaitsetoru	PVC Opto 100	m	55	
3	Multitoru	4x14/10+Cu	m	590	
4	Multitoru	2x14/10+Cu	m	125	
5	Fiiberoptiline kaabel	FO 24 kiuline SM FZOMU-SD G.657A1	m	2350	
6	Kaabliohuliint	SIDEKAABEL	m	700	
7	Abimaterjalid,sildid,lipikud,klemmid		kalkul	1	

Töö number: T2607

Töö nimetus: Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt

Ehitise aadress: Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Vastutav spetsialist:Ott Oras / allkirjastatud digitaalselt