



TRANSPORDIAMET

Maris Jõgeva  
Vormsi Vallavalitsus  
vv@vormsi.ee

Teie 05.08.2024 nr 7-1/90/2024

Meie 23.08.2024 nr 7.2-4/24/13651-2

### **Rumporanna detailplaneeringu kooskõlastamine**

Lugupeetud Maris Jõgeva

Oleme läbi vaadanud Teie poolt esitatud Vormsi vallas Rumpo külas asuva Rumporanna kinnistu detailplaneeringu (Argepo OÜ töö nr. A-15-12, Haeska 2012-2022) ning kooskõlastame selle.

Tuletame meelde 2015. aasta Veeteede Ameti kooskõlastust (nr 6-3-1/2377), kus tuuakse välja, et vastavalt sadamaseaduse [§ 37 lg 2](#) peab sadam olema kantud [sadamaregistrisse](#). Taotluse sadama registreerimiseks sadamaregistris peab esitama sadama pidaja.

Samuti tuleb kavandatavad navigatsioonimärgid enne nende rajamist kooskõlastada Veeteede Ameti õigusjärglase Transpordiametiga, vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele nr 18 „Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord“ [§ 2 lg 4](#). Kooskõlastamiseks tuleb esitada navigatsioonimärgistuse projekt, mis peab sisaldama ka detailplaneeringus toodud sihi arvutust. Sadamaregistris registreeritud sadamate puhul on võimalik esitada projekt sadamaregistri kaudu. Kui selgub, et süvendatud kanali tähistamiseks on vajalik paigaldada täiendavalt ujumärgid, siis tuleb ka need kooskõlastada Transpordiametiga.

Juhime tähelepanu, et Soome juhendmaterjali ([Veneväylien suunnitteluohjeet, 2017 lk 21](#)) kohaselt ei pruugi planeeringus toodud 8 m laiune sissesõidukanal olla piisav ohutuse tagamiseks paatidele. Seetõttu palume süvendustööde projektis täpsustada kavandatavate setetest puhastamise ulatust (nii vajalikku sügavust, kui ka laiust).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kert Süsmalainen  
laevateede ja sadamate osakonna juhataja

Tiit Palgi  
5243875, Tiit.Palgi@transpordiamet.ee