



| KAEVU TÄHIS | V-11 | V-12 V-13 | V-14 | V-15 | V-16 | V-17 | V-18 | V-19 | V-20 | V-21 | MK-16 V-22 | | | | | |
|--|-------|----------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|------|------------------|---|-----|--|
| OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 93.56 | 93.56 93.59 | 94.26 | 94.58 | 94.70 | 94.71 | 94.93 | 95.40 | 94.75 | 94.19 | 94.02 94.05 | | | | | |
| PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS) | 93.56 | 93.56 93.59 | 94.26 | 94.58 | 94.70 | 94.71 | 94.93 | 95.40 | 94.75 | 94.19 | 94.02 94.05 | | | | | |
| TORU RENNI KÕRGUS (m ABS) | 91.67 | 91.67 91.70 | 92.37 | 92.69 | 92.81 | 92.82 | 92.80 | 92.83 | 92.86 | 92.33 | 92.17 92.20 | | | | | |
| TORU RAJAMISSÜGAVUS | 1.89 | 1.89 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.13 | 2.57 | 1.89 | 1.86 | 1.85 1.85 | | | | | |
| LANG ‰ | 0 | 23 17 | 8 | 38.5 | 17 | 7.0 | 1 | 8.4 | 0 | 41.5 | 13 | 20.4 | 8 | 9 | 3.3 | |
| PIKKUS (m) | | 53.6 | 1.3 | 39.9 | 38.5 | 7.0 | 8.4 | 50.2 | 34.0 | 65.6 | 41.5 | 20.4 | 3.3 | | | |
| TORU LÄBIMÕÖD | | | | PE De 90 - 298.4m | | | | | | | PE De 63 - 41.5m | | PE De 50 - 23.7m | | | |
| VAHEKAUGUSED (m) | | 53.6 | 1.3 | 39.9 | 38.5 | 7.0 | 8.4 | 50.2 | 34.0 | 65.6 | 41.5 | 20.4 | 3.3 | | | |
| SIRGESTATUD TRASSI PLAAN | | | | | | | | | | | | | | | | |

MÄRKUSED:
 1. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
 2. Ühikuta mõõdud on meetrites.
 3. Kõrgused EH2000 süsteemis.

| | | |
|---|---|--|
| KESKKOND & PARTNERID OÜ Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee Vastutav spetsialist Lauri Aim Projekti juht Lauri Aim Projektiteerija Hanno Koha | Teilija OÜ Ramsi VK | Töö nr. 065/2022 |
| | Projekt Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik | Address Mustivere küla Viiandimäe Viiandimäe |
| Projekti juht Lauri Aim | Joonis Pikiprofiil: V-11...V-22 | Staadium Tööprojekt |
| Projektiteerija Hanno Koha | Fail 0652022_TP | Kuupäev 10.10.2022 |
| | Moot 1:500 1:50 | Joonis VK-6-02 |
| | | Versioon v01 |