

Harku Vallavalitsus

harku@harku.ee

Teie: 11.02.2025 nr 12-3/776  
Meie: 17.02.2025 nr 3-1.1/2025/987

V.a. Ergo Eesmaa

**Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisest Merikülas Tilgu tee 31 maaüksuse detailplaneeringuala reoveekäitluse lahenduse täpsustamisel**

Olete oma 11.02.2025 e-kirjaga RMKle esitanud arvamuse avaldamiseks Merikülas Tilgu tee 31 maaüksuse detailplaneeringuala reoveekäitluse lahenduse täpsustamise projekteerimistingimuste eelnõu. Juhime tähelepanu, et eelnõu lisa 2 (asendiplaan) on vastuolus eelnõu lisa 1 punktiga 11: *Reoveepuhasti ja immutusväljaku kujad peavad jääma kinnistu sisse*, st joonisel ulatub kuja naaberkinnistule Mereküla (19801:001:2274). Teeme ettepaneku lisa 2 asendiplaan korrigeerida tingimustele vastavaks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin

RMK Kinnisvaraosakond

Planeeringute spetsialist

jyrgen.kusmin@rmk.ee; 505 3387