



TRANSPORDIAMET

Anija Vallavalitsus
anija@anija.ee
F. R. Kreutzwaldi tn 6
74307, Harju maakond, Anija vald,
Kehra linn

Teie 12.10.2026

Meie 19.10.2026 nr 7.1-2/26/18080-2

Karutiigi maaüksusele rajatava puurkaevu ehitusloa taotluse kooskõlastamine

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Anija valla Kehra küla Karutiigi kinnistu (14001:001:0373) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud kaevu kavandatakse riigitee nr 12 Kose-Jägala tee km 30,80, ca 33 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 1 m³. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (Veeseadus § 154 lg 3).

Rajatava puurkaevu asukoht jääb väljapoole riigitee kaitsevööndit, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit, kuid puurkaevu hooldusala jääb osaliselt tee kaitsevööndisse. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa taotluse nr 2611201/26367 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvalekaldumiseks vastavalt GEOMENTE OÜ tööle nr 102665 „*PUURKAEVU EHITUSPROJEKT NR 102665*“.

Juhime tähelepanu, et kooskõlastuse objektiks on ainult projektis sisalduvad puurkaevu rajatised ja muudele projekti asendiplaanil toodud ehitistele see ei laiene.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole kaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m³.

Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist teekaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Laur Kõiv
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: kooskõlastamiseks esitatud puurkaevu projekt

Laur Kõiv
55901417, Laur.Koiv@transpordiamet.ee