

AJ Kaika JP:(Kotka) F3:
 Alajaama vabalt fiidrit F3 ehitada välja maakaabel
 AXPK 4G120 (MPL423900) kuni projekteeritud
 liitumiskilbini **LK227844**, L=239/252 m.
Maakaabli paigaldussügavus lahtisel meetodil
min 1,2 m.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
 kaitsetorusse:
 Lahtiselt PVC D110 750N
 Kinniselt PVC D110 1250N

x = 6597800
 y = 571850

Ettevaatust!
 Paralleelne kulgemine KP
 maakaabliga.

Taastatav kruuskate 12 m²

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel **AXPK**
4G120(MPL423900) olemasolevasse Ø160,
 750N kaitsetorusse

Eemaldatavad puud




24505:001:0662
 Anija metskond 4

24505:001:0594
 Anija metskond 5

24505:001:0565
 Kaberneeme tee

24505:001:0806
 Anija metskond 7

24505:001:0484
 Kiu-Kaberneeme tee



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

| | |
|--|---|
| | Olemasolev MP maakaabel |
| | Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp |
| | Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N |
| | Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil) |
| | Kinnistu piir |
| | Olemasolev KP maakaabel |
| | Olemasolev ELASA multitoru |
| | Olemasolev veetorustik |
| | Puu kuja |
| | Likvideeritav puu |
| | Projekteeritav tarbija kaabli reservtoru |
| | Lahtise kaeviku piirjooned |
| | Olemasolev maakaabli kaitsetorud D160 mm |
| | Puurimise kaevik |

Märkus:
 - Gealusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-55
 - Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
 - maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 - Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| Tellijä: | Töövõtja: | Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550 | Kuupäev: 01.04.2024 Töö nr: 71/0932 |
| Töö nimetus: Kaberneeme tee 2c liitumine madalpingel Kaberneeme küla, Jöelähtme vald, Harjumaa LC0932 | | E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898 | Joon nr: 001/L1 Mõõtkava: 1:500 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | | Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Janar Kubbi | |