



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
Nr 9.3-1/26/3082-6

Hinnangu koostamise kuupäev: **08.05.2026**

Hinnangu taotleja: **Saue Vallavalitsus, registrikood 77000430, Kütise tn 8, Saue linn, Saue vald, Harju maakond**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **Laagri Kooli Möldre maja (OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus, registrikood 10784209), Veskirahva pst 21, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **põhiharidus I, II ja III kooliastmes**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate maa-ala, hoonete, ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☒ kasutusload
- ☒ ruumide plaanid
- ☒ radooni mõõtmised

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ rahvatervishoiu seadus
- ☐ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ Vabariigi Valitsuse 07.07.2025 a. määrus nr 52 „Nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppekeskkonnale, terviseriskide ohjamisele ja riskitegurite vähendamisele õppekeskkonnas ning õppe ja kasvatus korraldamisele“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 31. 07.2025. a määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsi- ja projektlaagris“
- ☐ sotsiaalministri 10.07.2025 määrus nr 30 „Nõuded toitlustamisele tervishoiuasutuses ja täiskasvanutele sotsiaalteenuse osutamisel“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “ Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“
- ☐ Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

Terviseohutuse hinnang¹

Planeeritakse avada Möldre Kool (registrikood 77002274), mis hetkel töötab Laagri Kooli Möldre majana (kooli pidaja on OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus, registrikood 10784209). Kool asub aadressil Veskirahva pst 21, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond.

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.

Hoone on ehitatud kahes etapis ning koolihoonet käsitletakse vana ja uue osana.

Koolil on omaette maa-ala, mis on valgustatud ja heakorrastatud. Hoonesse sissepääsul ja hoones on arvestatud liikumispuudega inimeste liikumisvajadustega.

Õpilastele on kättesaadav nõuetele vastav joogivesi. Klassiruumides on loomulik valgustus ning tehisvalgustuse tugevus ruumides vastab nõuetele.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Hoones on toimiv sundventilatsioon. Uues osas vastavad sundventilatsiooni õhuhulgad ja tehnoseadmete müratasemed nõuetele.

On esitatud 22.04.2024 Tulelaev OÜ Radoonitõrjekeskuse „*Veskirahva pst 21, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond radoonisisalduse mõõtmine hoone siseõhus*“ raport. Rapordi kohaselt on ruumide siseõhu keskmine radoonisisaldus mõõdetud 04-19.04.2024. Projektides kasutatud EVS 840:2017 „*Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes*“ kohaselt tuleb normaalse ja suure radoonisisaldusega piirkondades pärast hoone kasutuselevõttu esimesel **talvel** teha siseõhu radoonisisalduse kontrollmõõtmised esimesel korrusel või aktiivses kasutuses olevates keldriruumides (elu- või tööruumid). EVS 840:2009 „*Radooniohutu hoone projekteerimine*.“ kohaselt tuleb pärast hoone ekspluatatsiooni andmist esimestel **talvekuudel** teha radooni kontrollmõõtmised.

Kuna Laagri Kooli Mööldre majas ei ole teostatud talvekuudel pikaajalisi mõõtmisi, siis tuleks teostada esimesel võimalusel (talvel) hoone I korruse ruumides pikaajalised siseõhu radoonisisalduse mõõtmised.

Ameti hinnangul ei vasta Laagri Kooli Möldre maja (OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus, registrikood 10784209) aadressil Veskirahva pst 21, Alliku küla, Saue vald, Harju maakond kehtivatele nõuetele alltoodud punkti osas:

Tehnoseadmete poolt tekitatavad müratasemed vanas osas vastavad nõuetele välja arvatud keelte klassis nr 236 müratase on $38 \pm 1,5$ dB (norm 35 dB) ja klassis nr 318 on müratase $36 \pm 1,5$ dB (*norm 35 dB*).

Ruumide sundventilatsiooni õhuhulgad vanas osas vastavad nõuetele välja arvatud ruumis 103, milles on projekteeritud õhuhulk +16 l/s ning tegelik on +30 l/s. Protokollis kohaselt „*Ventilatsioonisüsteemi mõõtmis-reguleerimistööd on teostatud vastavalt standardile EVS-EN 12599, mis näeb ette ruumide õhuhulkadele lubatud kõikumise piirideks $\pm 15\%$.*“.

Lisaks eeltoodule märgib amet, et hoone vanemas osas 1. ja 2. korrusel (tiivas, mis asub uue hoone osa pool) tegutseb lasteaed, kus töötab käesoleval ajal neli rühma. Neid ruume kool 2025/2026. õppeaastal ei kasuta ning nende ruumide vastavust ei ole käesoleva menetluse raames hinnatud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Trapido
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

51906121 anna.trapido@terviseamet.ee