

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 5465704437****TEENUSE TELLIJA**

NIMI / ÄRINIMI AKTSIASELTS KH ENERGIA - KONSULT	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 10303995
ESINDAJA NIMI DMITRY KONDAEV	ESINDAJA TELEFON 53023686

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Kiigemetsa, Vikipalu küla, Anija vald (mahasõit)	
MAKSUMUS 17.45	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 28.11.2023
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Yulia Kolnes	

Teenuse osutaja:
Yulia Kolnes
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Teenuse tellija:
DMITRY KONDAEV

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 5465704437
Kooskõlastuse kuupäev 28.11.2023

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10303995
Ettevõtte nimi AKTSIASELTS KH ENERGIA - KONSULT
Kontakisik DMITRY KONDAEV
Objekti aadress Kiigemetsa, Vikipalu küla, Anija vald (mahasõit)
Töö number 1
Töö sisu Kinnistu mahasõidu asendiplaan
Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

* Arvestada perspektiivsete Elektrilevi OÜ kaablite paigaldamisega.

* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui

1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.

* Tee alla(ristumisel) paigaldada reservtoru perspektiivse elektrikaabli jaoks (kui kaabel on paigaldamata). Väljakutse teha juhul kui elektrikaabel ja kilbid on paigaldatud.

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Yulia Kolnes

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja