



PÄÄSTEAMET

Kaido Koppel
Pärnu Linnavalitsus
linnaavalitsus@parnu.ee

Teie 22.05.2023 nr 8-4/2929/2023-11

Meie 31.05.2023 nr 7.2-3.4/3518-2

**Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel annab Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse Linnak OÜ poolt koostatud töö nr. 2203 Pärnu maakond, Pärnu linn, Silla küla, Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale.

Märkus: Päästetehnikaga peab saama sõita hoone peasissekäiguni ja päästemeeskonna sisenemisteeni. Üksikelamute puhul on lubatud kaugus kuni 50 m. Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Raud
ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Raud
+372 5334 5835
anastasia.raud@rescue.ee