



Kaeviku ristlõige (1 toru).




kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest  
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95  
proj. toru  
toru alus - killustik 20cm\*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Toestatud kaeviku ristlõige (1 toru).



kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest  
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95  
proj. toru  
toru alus - killustik 20cm\*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Kaeviku ristlõige (2 toru)



kaeviku ülemise osa tagasitäitmisel juhinduda katendi taastamise ristlõikest  
kaeviku tagasitäide (filtr. vähemalt 0,5m/ööp); Kt=0,95  
proj. toru  
toru alus - killustik 20cm\*; Kt=0,95 (Vt. märkus nr. 4)

Märkused:

1. Ühikuta mõõdud meetrites.
2. Järgida RIL 77-2013 "Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud" paigaldusjuhendit.
3. Kui toru paigaldatakse väikese kandevõimega pinnasesse või suure pinnasevee pealevooluga tingimustes, siis tuleb toru alus rajada killustikust ning vajadusel lisaks ümbritseda geotekstiiliga. Killustikust toru aluse ja geotekstiili kasutamise vajaduse otsustab omanikujärelevalve. Kui kaevikus pinnasevett ei esine võib toru aluskihina kasutada killustiku asemel liiva (h=15cm).
- 4.Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde ( $\alpha$ ) määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- 5.Toestamise vajaduse määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
6. Toestatud kaevikut tuleb kasutada nendes kohtades, kus on oht vigastada riigimaantee katendit

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	Töö tellija
<div>KVVK OÜ</div> <div>E: kvvkou@gmail.com</div> <div>MTR reg nr EEP004537</div>			Lahkaja detailplaneeringu järgsed VK torustikud	Ahti Brett
			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Ehituskaeviku tüüpristlõiked	11.02.2025
Kontrollis			Joonise digiaadress	
			24017_TP_VK-7-01_kaevik.dwg	
			Objekti aadress	Projekti staadium
Kätlin Vodja		Allkiri digitaalselt	Aia põik, Luke küla, Nõo vald, Tartu maakond	Töö number
Projekteeris		Allkiri digitaalselt		TP
Kätlin Vodja				Mõõtkava
				Joonise number
				7-01