

- Projekiteeritud kuni 1 kV maaakaabelini (x-kaabeli arv) PVC kaabelsetorus
- Projekiteeritud maaakaabelini paigaldus kinnisel meetodil
- Projekiteeritud kinnise meetodil potiloopturimine
- Projekiteeritud PVC reservkaabelsetorus
- Projekiteeritud liitumiskilp kordusmaandusega
- Projekiteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Projekiteeritud maanduspaidigald (potentsiaalilaud, surutõpäs)
- Projekiteeritud õhuline mast kordusmaandusega
- Olemasolev elektrikilp
- Olemasolev MP kaabelilini
- Olemasolev KP kaabelilini
- Olemasolev sidetaras
- Olemasolev aed
- Krundi piir

1. Geodeetilise alustsena kasutatakse maa-ala plaani tehnoõrkudega, mis on koostatud Geodeesia 24 OÜ-poolt (töö nr 12052-26, mai 2026). Märkused: koordinaadid E-UST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

2. Lähitelesane nr 513231 Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalipinnal, Metsatuka Karilepa küla Lääne-Harju vald Harju maakond.

3. Kinnistul 11174 Paldiski-Padise tee mulde al kaabelgaalutatakse kinnisel meetodil (suundpuurimisel) kaitseturuse PE 100 D160. Suundpuurimisel arvestada olemasolevate tehnoõrkude paiknemissuugavustega. Täpsustada tehnoõrkude paiknemissuugavused enne puurimistööde alustamist.

4. Kinnistul 11174 Paldiski-Padise tee teemal asuva haljasalal rajada kaabeliliin kaablikaitseturuse tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,2m mulde nõlvast kuni m kaugusel ja muld 1m.

5. Ülejäädud kinnistul haljasala al kaabeliliin rajada lahtise kaeve teel kaablikaitseturuse tugevusega 450N sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivakuusele ning katta 5...10cm liivakihi.

6. Kaabli paigaldamine, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normkohased vahekaugused (vt. seletuskiri).

7. Kaabli rajamisel lahtise kaeve teel tehnoõrkude kaitsesoonides kaevatakse kätsiti. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsesoonidest tegutsemise eeskirjast.

8. Liitumiskilp paigaldatakse kinnistule Metsatuka, nii et kilbi üks avaneks Paldiski-Padise tee poole.

9. Kilbile peab jääma õõpaevaringne vaba juurdepääs ja piisav ruum kilbi teenindamiseks.

10. Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis. Liitumiskilbi ehitada pooduallikaandusanduriga ca 30 cm sügavusel ja 1 m raadiusega kilbilist.

11. Plaani kujutatud tingimärgete viitavate objektide asukohale, kuid mitte tegeliku suurele loodusle. Plaani näidatud vahekaugused on vastavuses liitumis- ja jaotuskilbi reaalkaugustega.

12. Liitumiskilbis on projekteeritud tarbijakaabli(-te) jaoks ühendusklammerid vastavalt Elektrilivi OÜ standardi P943 „0,4-20 kV võrgustandard - 0,4 kV liitumispunkt“ punkti 5.7.3 tabelis 3 toodud tarbijakaabli soovituslikule ristlõikele.

13. Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõikvõlt koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.

pluvo OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
MTR nr. e-mail : info@pluvo.ee
TEL003705 www.pluvo.ee