Kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =23m

Ristumisel 22106 Kardla-Tüki tee km 2,58 kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =28m

Mesila tee võimalik tee joon peale rekonstrueerimist (teoreetiline projekteerija visioon)

Kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =9m

Projekteeritud valgustuse maakaabel AXPK 4G35 lõik 208:1:7 - 208:1:28 , PVC torus D75 750N (v.a. kinnised lõigud), L_{trass} =590m
NB! Võimalusel valgustuse maakaabel paigaldada koos sidetrassiga ühises kaevikus!

Ristumisel kraaviga - Tüki oja kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =35m

Varasemalt projekteeritud Ilmatsalu JJT valgustuse trassid

Projekteeritud Mesila tee valgustuse maakaabel ühendada olemasoleva jalgtee ääres valgustusmastiga 208:1:8

208:1:19 L2/16W BC5 6/0m

208:1:18 L1/16W BC5 6/0m

208:1:17 L3/16W BC5 6/0m

208:1:16 L2/16W BC5 6/0m

208:1:8 L2/55W L01 10/1m

208:1:7 L1/12W 6/0m

208:1:9 L1/60W L42 10/1m

208:1:10 L2/60W L42 10/1m

RIIGITEE KAITSEVÖÖND 30m TEE ÄÄREST

ETTEVAATUST DRENAAZ

ETTEVAATUST ELA SÄ asendiga

VEE1039400 - Rahinge oja Ehituskeeluvöönd

Tükipõllu 79301:001:0424

Pihlapõllu 79301:001:0844

ILMATSALU I
Tunnus: 2103940020020
kood: 001

Mesila tee 2 83101:002:0075

Mesila tee 6 83101:002:0074

83101:002:0076

22106 Kardla-Tüki tee 83101:002:0005 km 2,587

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee 83101:001:0567

Tartu-Ilmatsalu kergtee T34 79301:001:0846

Munakivi

Km 2,727

Km 5,65

Rehemaa 83101:002:0213

Uus-Rehemaa 83101:002:0214

Ristumine riigitee 22106 Kardla-Tüki tee km 2,58
PE toru D751250N



Projekteeris:	H. Lomp	TELLIJA:	PRK Projekt OÜ / Tartu linnavalitsus, linnamajandusosakond
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	ELEKTROONILISE SIDEVÕRGU PROJEKTEERIMINE	JOONISE LIIK	EHITUSPROJEKTI JOONIS
PROJEKTI NIMI:	Mesila tee valgustuse rajamine Mesila tee, Tüki küla, Tartu linn, Tartumaa	JOONISE NIMI:	Asendiplaan leht 1
		MÕÕTKAVA	M1:500
AS STIK-ELEKTER Roosna-Alliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee		KUUPÄEV:	14.06.2024
		KOOD	
		MUUDAT.	
		TÖÖ NR:	96135
		JOONIS NR:	EL-1
		LEHT:	1
		LEHTI:	2