



## Elektrimaterjalide loend

Nimetus	Tüüp / kommentaar	Kogus	Ühik
Lülitusjaotuskilp	Vastavalt joonisele ELT-7-02	1	kmpl
Valgusti mastile	Näiteks: Philips BGP282 T25 1xLED-HB 1100-12750 lm-4S/757 DPR1 53W 8300lm, koos NYY5g1,5 kaablivaruga 8m	3	Tk
Valgusti mastile	Näiteks: Philips BGP282 T25 1xLED-HB 1100-12750 lm-4S/757 DPR1 53W 8300lm, koos NYY5g1,5 kaablivaruga 13m	1	Tk
Valgusti mastile	Näiteks: Philips BGP282 T25 1 xLED65-4S/830 DN10 42 W 6600 lm, koos NYY5g1,5 kaablivaruga 13m	12	Tk
Kaabel	AXPK4G25	970	m
Märkelint	Kollane, "Ettevaatust kaabel!"	519	m
Kaablitoru	Dväl = 75mm, 1250N, kollane	165	m
Kaablitoru	Dväl = 75mm, 750N, kollane		m
Kordusmaanduspaigaldis	Rm ≤100 Ω	5	kmpl
Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga	H=6m / 0m, HE klass	3	kmpl
Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga	H=8m / 2,5m, HE klass	1	kmpl
Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga	H=10m / 0,5m, HE klass	1	kmpl
Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga	H=10m / 1,5m, HE klass	2	kmpl
Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga	H=10m / 2,5m, HE klass	9	kmpl
Raudbetoonjaland koos tihendiga 6-10m mastile	Nt RBJ-4,5	16	kmpl
Kaitsmealus 25A + Sular 6A	Nt SVV 1.06	16	kmpl
Valgustusliini ühendustarvikute komplekt	Nt SV15.5	16	kmpl
Kaabli otsamuhv AXPK kaablile	Nt STK01A	16	kmpl
Liiv	Kaeviku täiteks	63	m3
Kruus	Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele.	Täpsustab töövõtja	

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakkumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmtingimata antud loendis loetletud.

 <b>Insenerimaailm</b>		Projekti nimetus: Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja Pargimetsa tee ristumiskoha ehitusprojekt. Teevalguse eriosa.	Objekti aadress: Meremõisa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Töö nr. 220801	Kuupäev 09.11.2021	Koostas V. Sibrits	Staadium PP Fail 220801_PP_ELT-8-01_loend.doc Leht 1 / 2

- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.

 Insenerimaailm		Projekti nimetus: Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa- Kloogaranna ja Pargimetsa tee ristumiskoha ehitusprojekt. Teevalguse eriosa.			Objekti aadress: Meremõisa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
Töö nr. 220801	Kuupäev 09.11.2021	Koostas V. Sibrits	Staadium PP	Fail 220801_PP_ELT-8-01_loend.doc	Leht 2 / 2