



Haljasala taastamise lõige



Sõidutee taastamise lõige



1. Teemaa alal on kaablite ja kaablikaitsetorude paigaldussügavus ja nõutud kaablitorude tugevused järgmine:
1,5 m sõidutee ja teekattega alade all ning kuni 1m kaugusele teemulde nõlvast, kaablitorud 1250N
1,2 m haljastusega aladel ning kaugemal kui 1m teemulde nõlvast, kaablitorud 750N.
2. Kaablikaitsetorude läbimõõtu on kirjeldatud täpsemalt projekti asendiplaanil.
3. Tagasitäitel kasutatavad liivpinnased peavad olema külmakerkekindlad ning kasutatava materjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5m/ööp

 Insenerimaailm Insenerimaailm OÜ Reg nr: 12309300 MTR: Elektritööd TEL001963 Projekteerimine EEP003559 Ehituse 7/1-2.Jüri alevik, Harjumaa www.insenerimaailm.eu info@insenerimaailm.eu	Töö nimetus: Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna ja Pargimetsa tee ristumiskoha ehitusprojekt. Teevalgustuse eriosa.		Objekti aadress: Meremõisa küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa			
	Tellijä: Maasaadused OÜ	Projekteeris: Vahur Sibrits		Kinnitas: Vahur Sibrits		
	Joonise nimetus: KAEVIKU TAGASITÄITE PÕHIMÕTTELINE SKEEM					
	Töö number: 220801	Projekti osa: ELT	Staadium: PP	Kuupäev: 10.11.2022	Joonis: 7-02	Leht: 1/1