



PÄÄSTEAMET

Viru-Nigula Vallavalitsus  
vallavalitsus@viru-nigula.ee

Teie 02.07.2025 nr 7-7/650

Meie 27.07.2025 nr 7.2-3.3/4229-1

**Ettepanekute esitamine Lauri  
detailplaneeringu lähteseisukohtade ja  
keskkonnamõju strateegilise hindamise  
eelhinnangu kohta**

Vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 1 esitasite Päästeametile Viru-Nigula vallavalitsus detailplaneeringu „Lauri detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu ettepanekute tegemiseks.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kristina Kazmin  
ohutusjärelvalve büroo nõunik  
Ida päästekeskus

+372 56877767  
kristina.kazmin@paasteamet.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /  
Registrikood 70000585