

**Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel,  
 Mereranna Treimani küla Häädemeeste vald Pärnu  
 maakond**

Projekti kood: LC3559

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Liinsoo, Andres			Isiku- või registrikood 38502096012
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Mooni tn, 18-39	Sihtnumber 10613	Maakond Harju maakond
	Telefon 508 8884; 5650 6597	e-post liinsoo123@gmail.com	

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Mereranna Treimani küla Häädemeeste vald Pärnu maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00803839-S
Tarbimiskoht Eramu	Katastriüksuse number 21303:005:0068

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

Pinge klass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

**TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED**

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	HÄÄDEMEESTE 35/15	IKLA:HDM	Rahvamaja:(K-Nõmme)	F4:Rahvamaja:(K-Nõmme)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener, Lauri Aksalu, +372 5878 9380   Lauri.Aksalu@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Trimble NIS võrguplaneerimine 490475			

**EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD**

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
<b>Madalpingeliin</b>		
Maakaabelliini ristlõige (mm <sup>2</sup> ) - pikkus (m)	4x120 mm <sup>2</sup> - ca. 159 m	
Märkused	Jadavinnaküliti - 1tk	

Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC tüüpi arvesti - 1tk	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 arvesti kohaga LK soklil - 1tk	
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)	PK 3x20A - 1tk	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <a href="https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“">https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“</a>.</li> <li>• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).</li> <li>• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> <li>• Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.</li> <li>• Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.</li> </ul>		
<p>Lisa 2:</p> <p>Projekteerida ja ehitada ühekohaline LK235524 vastavalt asendiplaanile.            Paigaldada 3 faasiline PLC tüüpi arvesti ja PK 3x20A.            Jaotuskilpi 48964JK paigaldada uus jadavinnaklüliti.            Liitumiskilbi toiteks paigaldada maakaabelliin jaotuskilbist 48964JK.            Maakaabliks on AXPk.4G120 ca. 159 m kuni planeeritava LK-ni. Uue maakaabli tunnuseks on MPL438283.</p>		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS - 490475 Treimani k_la_ Mereranna.dxf, AS - 490475 Treimani k_la_ Mereranna.pdf</p>		

**KOOSTAJA**

Nimi	Kuupäev
Lauri Aksalu	14.02.2025