

## Ants Aguraiuja

---

**From:** Ants Aguraiuja  
**Sent:** kolmapäev, 8. juuli 2026 10:23  
**To:** 'Vesmaco OÜ'  
**Subject:** Nõuded tootmisruumidele

Tere.

Üldjuhul algab tootmishoone ehitamise protsess konkreetse tootmistevõime jaoks ehitise projekteerimisega, mille käigus võetakse arvesse kogu vajalik informatsioon nõuetekohase hoone ehitamiseks.

Renditavad ruumid on samuti ehitatud ehitusprojekti alusel konkreetse tegevuse tarbeks ning tegevuse muutmisel ei pruugi antud tegevus hoonesse sobida.

Et veenduda renditavate ruumide sobivuses, tuleks läbi käia sarnane protsess projekteerimise ja ehitustevõimega, ning lasta hinnata pädevatel isikutel ruumide sobivust soovitavaks tegevuseks. Tuleohutuse valdkonnas on pädevaks isikuks tuleohutuseksperit tase 6 kutset omav isik, kes oskab hinnata hoone olemasolevat olukorda ja pakkuda välja lahendusi tegevuse nõuetele vastavusse viimise osas.

Tuleohutuseksperit tase 6 kutsega isikud leiab Kutsekoja kodulehelt [www.kutsekoda.ee](http://www.kutsekoda.ee)

Kui hoones on vajalikud ümberehitustööd, mis nõuavad ehitusloa või ehitusteate esitamist, kaasatakse kohaliku omavalitsuse poolt menetlusprotsessi ka Päästeamet. Muul juhul ei ole Päästeameti kaasamine tuleohutusalaselt vajalik.

Lugupidamisega

### Ants Aguraiuja

Tuleohutuskontrolli tiim

tiimijuht

+372 508 8981

[ants.aguraiuja@paasteamet.ee](mailto:ants.aguraiuja@paasteamet.ee)

### PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

[paasteamet.ee](http://paasteamet.ee)

[olevalmis.ee](http://olevalmis.ee)

[ohutusportaal.paasteamet.ee](http://ohutusportaal.paasteamet.ee)



Tere,

Palume infot tuleohutusnõuete kohta ettevõttele, mis tegeleb klaasplasttoodete tootmisega ning kasutab tootmisprotsessis vaikusid.

Soovime saada ülevaate kõikidest tuleohutusnõuetest tootmisruumidele, mida selle tegevuse jaoks renditakse.

Palume selgitada järgmisi küsimusi:

- Millised nõuded kehtivad tootmisruumidele/ -hoonele, mida kasutatakse või plaanitakse kasutada klaasplasttoodete tootmiseks, mille käigus kasutatakse vaikusid (sh hoone tuleohuklass, tulepüsivus ja muud nõuded)?
- Millised tuleohutussüsteemid peavad olema hoones paigaldatud sellise tootmise puhul (näiteks ATS või muud süsteemid)?
- Kas enne tootmistegevuse alustamist tuleb hoone Päästeametiga kooskõlastada?
- Kas on veel nõudeid või soovitusi, mida peaksime arvestama?

Täname ette info eest.

---

**Vesmaco OÜ**

t: +372 6418-550

e: [info@vesmaco.ee](mailto:info@vesmaco.ee) w: [vesmaco.ee](http://vesmaco.ee)

a: [Katusepapi 6, 11412 Tallinn](#)

