

Kurepalu sikaan-2 välisvalgustus liitumine, Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond.

Projekti kood: LC5278

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee T25 Kurepalu küla Kastre vald Tartu maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00809619-A
Tarbimiskoht Kurepalu sikaan-2, välisvalgustus	Katastriüksuse number 29101:001:1380

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 6 A
Liitumispunkti asukoht 41. Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul maapinnal asuva liitumiskilbi väljundklemmidel ostja toitekaabli otstel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	KUUSTE 110/10	HAASLAVA:KUS	7015:(Kuuste)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Projekti juht Tarmo Ruder, tarmo.ruder@elektrilevi.ee Elektrivõrgu vaneminsener Jüri Peeling, juri.peeling@elektrilevi.ee Maateenuse spetsialist Krista Ahman, krista.ahman@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti juht Tarmo Ruder, tarmo.ruder@elektrilevi.ee			
Projekt vaja kooskõlastada	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Plaan: 514910 Kurepalu sikaan-2			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Alajaam		
Madalpingefiidrid (tk)	1tk	
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50mm ² , 120mm ² kokku ca.221m (MPL449244-MPL449246)	
Õhuliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)		50mm ² ca.70m.
Mastide arv (tk)		2tk
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	
Lülitusseadmete tüüp - arv (tk)		1tk (LP13503, MP lahkkaitse)

Jaotuskilpide arv (tk)	2tk kuni 4 fiidriga jaotuskilp (JK72396, JK72397)	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1-koh. tootja liitumiskilp sokliil - 1tk (LK241423), 1-koh. liitumiskilp sokliil - 1tk (LK241424)	1-koh. liitumiskilp mastil - 1tk (137582LK)
Lisa 2: Alajaaama 7015 paigaldada uus fiidrikaitseüliiti. Õhuliini masti M5 kõrvale paigaldada jaotuskilp JK72396, JK kõrvale paigaldada 1-koh. tootja liitumiskilp sokliil peakaitsmega 3x20A, arvesti ümber tõsta. Alajaaama ja JK72396 vahel paigaldada 120mm² maakaabelliin. Olemasolevale kaablile MPL361174 sisselõikena paigaldada JK72397. Paigaldada 1-koh. liitumiskilp LK241424 peakaitsmega 3x6A. JK72397 ja LK241424 vahel paigaldada 50mm² maakaabelliin. 0,4kV õhuliin M3-M5 ca.70m. mastid M4 ja M5, kilp 137582LK, MP lahkkaitse LP13503 demonteerida. Mastile M3 paigaldada tõmmits.		
Lisa 3: AS_LC5278_514910_Kurepalu sikaan-2 v_lisvalgustus.dxf, AS_LC5278_514910_Kurepalu sikaan-2 v_lisvalgustus.pdf		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Jüri Peeling	12.05.2026