


Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

- |  |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
|  | Projekteeritud komplektalajaam                      |  | Olev MP õhuliin         |
|  | Projekteeritud MP maakaabelliin                     |  | Olev MP kaabel          |
|  | Projekteeritud KP maakaabelliin (2 kaablit trassis) |  | Olev gaasitorustik      |
|  | Projekteeritud KP maakaabelliin                     |  | Olev sidekanalisatsioon |
|  | Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)                  |  | Olev sidekaabel         |
|  | Projekteeritud kaitsetoru (750 N)                   |  | Olev KP kaabel          |
|  | Demonteeritav KP õhuliin                            |  | Katastriüksuse piir     |
|  | Raadamisala   |  | Kaablimärketulp         |

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaalal.
  - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
  - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.



Kasutatud materjal:  
1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt: Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põivamaal (II etapp)		Tellijä: Elektrilevi OÜ	
Asendiplaani vaated 5-7		Joonise nr: IP6203-K2-1	
Projekteeris: K. Kangro	13.08.2024	+372 53045971	Möölkava
Kontrollis: K. Maaten		+372 512 7053	M 1:500
Projekti juht:			Stadium
			Leht
			EST 4 12

LEONHARD WEISS  
LEONHARD WEISS OÜ  
E-post: estonia@leonhard-weiss.com  
Telefon: +372 601 2285  
Registrikood: 12083348