



TRANSPORDIAMET

Johanna Kapper
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee
Vabaduse väljak 7
15198, Tallinn, Harju maakond

Teie 18.09.2024

Meie 30.09.2024 nr 7.2-3/24/16105-2

**Tiiu 16 korterelamu ehitusloa taotluse
kooskõlastamine**

Austatud pr Kapper

Lähtudes lennundusseaduse § 34¹ kooskõlastab Transpordiamet eelnõu (ehitusloa menetluse nr 425567), mille sisuks on Harju maakonna, Tallinna, Kesklinna linnaosa, Tiiu tn 16 (katastritunnus 78401:110:0096) korterelamu rajamine. Kinnistu asub Tallinna lennuvälja lähenemissektoris, mille absoluutkõrgust hoonete maksimaalne kõrgus 41.9 meetrit ei ületa.

Juhul, kui hoone ehitamisel kasutatakse tõstetehnikat (nt kraana), siis palume jälgida, et selle kõrgus ei läbiks lennuvälja lähiümbruse piirangupinda (hoone ümbruses on selle kõrgus 61 m maapinnast).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Andres Lainoja

Andres.Lainoja@transpordiamet.ee