

Anneli Antsman

Teema: FW: FW: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ

From: Gert Üprus <112oismae@gmail.com>

Sent: Tuesday, June 22, 2021 2:37 PM

To: Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>

Subject: Re: FW: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Vabandan, et ei ole vastanud. Olen hetkel Tallinnast eemal, edastan fotod aktidest järgmisel nädalal.

Lugupidamisega,

Gert Üprus

KÜ Õismäe tee 112 juhatus

Kontakt Anneli Antsman (<Anneli.Antsman@rescue.ee>) kirjutas kuupäeval T, 15. juuni 2021 kell 09:31:

Tere

Edastan oma alloleva kirja uuesti ja palun võimalikult kiiresti tagasisidet.

Anneli Antsman

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5866 7703

Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>



From: Anneli Antsman

Sent: Tuesday, May 25, 2021 2:24 PM

To: 'Gert Üprus' <112oismae@gmail.com>

Subject: FW: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ

Tere

Täna, kirja olen kätte saanud, kuid kahjuks kaasas olnud manus ei avane (vist on faili laiendiga mingi ebakõla). Kui võimalik, palun saatke ATS hoolduspäeviku sissekannetest (kanded, mis näitavad/kirjeldavad, et ATS keskseadmed on omavahel ühendatud ja signaalid koondatud ühte keskseadmesse ning et hooldustööde käigus on kontrollitud ka evakatsiooniteel asuvate uste avanemist) fotod, siis saab punkt 3 ja punkt 5 täidetuks lugeda.

Punkt 9 osas ootan infot- kas olete midagi teinud A-klassi ehitisesisene tuletõrjeveevärgi lahenduse osas või on see punkt täitmata ja

Punkt 10 kohta ootan lisainfot, mis puudutab krt 37, st kas saab ettekirjutuse punkti täidetuks lugeda või mitte. Lugupidamisega

Anneli Antsman

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

mob: +372 5866 7703

Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>



From: Gert Üprus <112oismae@gmail.com>

Sent: Monday, May 24, 2021 4:08 PM

To: Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>

Subject: Fwd: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Edastan hooldusfirma kommentaarid. Kui vajate allkirjastatud akte, kas siis sobivad minu digitaalselt allkirjastatud aktid praeguse kuupäevaga?

Korter 37ga üritan ühendust saada, et näha projekti ja täpsustada kas see vastab nõuetele.

Lugupidamisega,

Gert Üprus

KÜ Õismäe tee 112 juhatuse esimees

56224726

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Haabersti Ehitus <haaberstiehitus@hot.ee>

Date: 21. May 2021 at 16:03:08 EEST

To: Gert Üprus <112oismae@gmail.com>

Subject: RE: Fwd: 7.2-6.2330 11.02.2019 Ettekirjutus.asice Õismäe tee 112 KÜ

Reply-To: Haabersti Ehitus <haaberstiehitus@hot.ee>

tere

Need allkirjastatud aktid olid Hr.Jaan Suuroru käes (.Me allkirjatasime need koos)

Nii päevikus , kui ka hooldusaktides on kirjas punkt :evakuatsiooni ukсед -juhtimine töökorras