



MAJ Laane: (Aruküla)

M43

14101:001:0063
Ees-Toomingamäe

14001:002:0261
Raudoja-Vikipalu-Kehra tee

M41

Asendada AJ Laane: (Aruküla) F2 õhuliin AMKA
3x35+50, lõigus MAJ-M39 AMKA3x70+95 vastu.
L=164/172 m.
NB! Mastidel on KP ja MP ühisriputus.

14001:002:2450
Arturi



M40

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud 0,4 kV õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev õhuliini puitmast

Märkus:
- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-064.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

M39

Tellija: 	Töövõtja: 	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 01.04.2025
		Reg. nr:	11445550	Töö nr: ENS-25-064
Töö nimetus: Salu, Palu, Naeri, Peedi liitumine madal- pingel, Vikipalu küla, Anija vald, Harjumaa LC3744	E-mail: sander.kotter@ enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 LK 2		
		Versioon: v01		
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter	Mõõtkava:1:500	
		Kontrollis: Janar Kubbi		