

Jaama tee 33 Jaama küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond, uus liitumine madalpingel kindlaksmääratud piirkonnas

Projekti kood: LR8320

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Olt, Alla		Isiku- või registrikood 46805212241	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Kohtla-Järve, Kasteheina tn, 2-12	Sihtnumber 31024	Maakond Ida-Viru maakond
	Telefon 5806 4305	e-post allaolt68@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Jaama tee 33 Jaama küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00788593-X
Tarbimiskoht Suvila	Katastriüksuse number 22901:008:0380

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 10 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	ALAJÕE 110/10	KUNINGAKÜLA:AJ0	Jaama:(Jõhvi)	F3:Jaama(Jõhvi)
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Kaido Käärman, Kaido.Kaarmann@enefit.ee, tel. 53980157			
Projekteerimistöo vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ-ga (e-teeninduses https://www.elektrilevi.ee/teenused/ projektide-kooskõlastamine) ning teiste organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Rakendusplaan: 433737 Jaama küla, Jaama tee, 3			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	50 mm ² - 33 m	

Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, sokliil, 1 arvestikohaga	
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping). • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasesest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga. • Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181. • Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapooltele kuuluvad taristud/elemendid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu. 		
<p>Lisa 2:</p> <p>Jaama:(Jõhvi) F3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaama tee 33 Jaama küla Alutaguse vald Ida-Viru maakond projekteerida LK218919 sokliil, peakaitsmega 3x10 A ja PLC arvestiga. 2. LK toide võtta kaabliga AL 4g50 mastist 8. 		
<p>Lisa 3:</p> <p>AS-433737.dxf, AS-433737.pdf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Kaido Käärman	29.12.2022