

SÕLME AKT

Akti kuupäev ja kellaaeg	7.06.2024 12:30	Nr	24SA39020
--------------------------	-----------------	----	-----------

Objekti asukoht	Filtri tee 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tarbija	Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Tarbija esindaja	Birgit Hüüs; Tel: 53463219 <i>/nimi, amet, telefon, e-post/</i>
Akti koostas	Vladislav Strigunov, soojustehnika konsultant, +372 58843308, vladislav.strigunov@utilitas.ee <i>/nimi, amet, telefon, e-post/</i>

Soojussõlme pass	Kpv	Nr
	26.09.2023	6619

Tegevus	Probleemne automaatika, regulaator	Ühine soojussõlm
---------	------------------------------------	------------------

Tasulised lisateenused	Nimetus	Kogus	Tariif	Maksumus (€) KM-ta
	-	-	-	-

Soojussõlme visuaalne kontroll:

-

Surveproov:

-

Täiteveearvesti	Nr	Näit(m3)
	Filtri tee 5	-

Ettekirjutus: Palun kontrollida/reguleerida automaatikas parameetrid.	Ettekirjutuse tähtaeg: 14.06.2024
--	--------------------------------------

Kommentaariid:

Tagasivoolu temperatuur (T2) on kõrge. Praegu T2 on 55 kraadi, on lubatud alla 45 kraadi (sõltub välisõhutemperatuurist). T vahe (dT) on väike, temperatuuride vahe (dT) on lubatud mitte väiksem kui 25.