

Enersense AS  
liis.tammekand@enersense.com

Teie: 20.05.2024 e-kiri  
Meie: 20.06.2024 nr 3-1.1/2024/3534

V.a. Liis Tammekand

### **Kooskõlastus**

Küsite oma 20.05.2024 RMKle saadetud e-kirjas ja 13.06.2024 muudetud lahenduses kooskõlastust projektile „Terakese tee 13 liitumispunkti askoha 3muutmine Roobuka küla, Saku vald, Harjumaa LC1348“ (töö nr 01/22/4358). Projekt hõlmab ka riigile kuuluvat kinnistut Viimsi metskond 45 (71801:001:1677), millise riigivara volitatud asutuseks on RMK.

RMK kooskõlastab projekti järgmiste tingimustega:

1. Tööde läbiviimist takistav võsa utiliseerida sama kinnistu piires.
2. Maakaabli kaeviku minimaalne kaugus kasvavatest puudest nende juurestiku säilitamiseks on 2 m.
3. Kaevetöödel kahjustada saanud metsatee kate taastada tööde eelsesse seisu.
4. Tagada jäätmekäitlus ja ümbritseva ala korrashoid.
5. Kasutatavale maa-alale seada kõnealuse kinnistu osas isiklik kasutusõigus, selleks vajalik taotlus on leitav RMK kodulehelt ([rmk.ee/organisatsioon/kinnisvarategevus/teede-rajamine-ja-kasutusse-andmine/avalduse-vormid](http://rmk.ee/organisatsioon/kinnisvarategevus/teede-rajamine-ja-kasutusse-andmine/avalduse-vormid)). Lisaks on vajalik piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestamine piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi ([pari.kataster.ee](http://pari.kataster.ee)).
6. Ehitustöödega alustamisest ja prognoositavast kestusest riigimetsamaal palun teavitada RMKd ette vähemalt 7 kalendripäeva e-posti aadressil [laane-harjumaa@rmk.ee](mailto:laane-harjumaa@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Kusmin  
RMK Kinnisvaraosakond  
Planeeringute spetsialist  
[jyrgen.kusmin@rmk.ee](mailto:jyrgen.kusmin@rmk.ee)  
505 3387