



ANALÜÜSIPROTOKOLL VL-24-404

Lk. 1 (1)

Analüüsi tellija**: MTÜ Masaan, Lõuna tn 10, 79805, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa, reg. nr. 80587752

Proovivõtukoht: Kassi 1

Tellimuse number: TL24-236K, TL24-230M Proov võetud: 18.07.24, 12.20

Proovi tüüp: Joogivesi Proov toodud laborisse: 18.07.24, 14.00

Proovivõtja: M. Mägi, atest. nr. 2278/23 Analüüsid teostatud: 18.07.24-22.07.24

Proovivõtumeetod: EVS-ISO 5667-5, EVS-EN ISO 19458 Protokoll väljastatud: 22.07.24

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirsisaldus	Analüüsimetoodika
Lõhn	lahjendusaste	1		EVS-EN 1622, Lisa C*
Maitse	lahjendusaste	1		EVS-EN 1622, Lisa C*
Värvus	mg/l Pt	<3		EVS-EN ISO 7887, Meetod C
Hägusus	NHÜ	0,19	1,0	EVS-EN ISO 7027-1
Elektrijuhtivus (20 °C)	µS/cm	397	2500	EVS-EN 27888
pH		7,23	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523
Ammoonium, NH ₄ ⁺	mg/l	0,015	0,5	SFS 3032
Raud, Fe	µg/l	35	200	VL-ANP-16
Coli-laadsed bakterid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Soole enterokokid	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 7899-2
<i>Escherichia coli</i>	arv/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Kolooniate arv 22 °C	arv/ml	19		EVS-EN ISO 6222

Märkused ja kommentaarid:

1. Piirsisalduste alus - Sotsiaalministri määrus nr. 61 24. septembrist 2019. a "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded".
2. Analüüsi tulemused kehtivad toodud proovi kohta.
3. Katseprotokolli osaline kopeerimine labori loata on keelatud. Vastava laboripoolse märketa koopia on kehtetu.
4. Tähistatud (*) analüüsimetoodika ei kuulu akrediteerimisulatusse.
5. Tähistatud (**) teave on esitatud kliendi poolt. Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe õigsuse eest.

Kinnitas:

Egle Truuman
AS Tallinna Vesi Veelabori juht
(allkirjastatud digitaalselt)