

Projekteerimistingimuste taotlus nr. 2411002/05517 (Menetluses)

Ehtised

Isikud

Menetlus

Dokumendid

Kokkuvõte

Rajatis (EHR kood 221463975)

Võru maakond, Võru vald, Rõssa küla, 18243 Niitsiku-Võmmorski tee// Orava raudteejaam

Orava pooleks

Soovitud ehitustegevuse info

Kavandatav tegevus *

ⓘ

Püstitamine

Taotleja eesmärk *

ⓘ

Tartu-Koidula-Piisa raudteeloigu elektrifitseerimine

Käesolev projekteerimistingimuste taotlus on lisaks varem väljastatud projekteerimistingimustele nr. 2011802/05126

Võru valla piires on kavas olemasolevale Tartu-Koidula-Piisa raudteeloigule ehitada kontaktvõrk.

Plaanitavate tööd viiakse läbi olemasoleval raudteemaal.

Raudtee kontaktvõrk projekteeritakse vastavalt Eesti standarditele. Vastavalt Raudtee tehnikasutusekirjadele raudteeülesõidukohal peab kontaktjuhtme kõrgus olema minimaalselt 6 meetrit, et võimaldada kuni 4,5 meetri kõrguste sõidukite ohutut läbipääsu.

Raudteeülesõitudel planeeritakse näha ette kontaktvõrgu konstruktsioonil piisav vaba ruum, et võimaldada kontaktvõrgu alt kuni 7 m kõrguse spetsiaalse kaubaveo läbivedu. See lahendatakse tavalise protseduuriga, mille käigus rongliiklus suletakse, kontaktvõrk lülitatakse välja ja tõstetakse ajutiselt.

Antud juhul tegemist on 18243 Niitsiku-Võmmorski korvalteega (km 5,484) ja seal asuva "Orava" raudteeülesõidukohaga.