X = 6466450

Vaade 1

N W E S

Paigaldada liitumiskilp soklil, 1 kohaline
LK229141. Kilp alajaama kõrgusele.
LK maandus ühendada alajaama maanduskontuuriga

Demonteerida Elektriprojekti TR0586
käigus paigaldatud alajaam 1VM250 AJ12565

Demonteerida liitumiskilp LK198101

Uus 1VM630 alajaam AJ16523
400 kVA 10,5kV trafo.
Alajaam samale kõrgusele.

Paigaldada KPL210225 kaablile muhv ja
ühendada AJ16523 K01
Kaabel AHXAMK-W 3x120+35 L(trass/varuga)=5/7m
Toru D=160, 450N, L=5m

Ajutine alajaam

Paigaldada MPL427020/MPL427021 AJ16523 F9
kuni LK229141. 2x Kaabel 4G240 L(trass/varuga)=6/9m
2x Toru D=110 450N L=5m

Paigaldada olemasolev MPL376799 kaabel AJ16523 F3.
Kaabel Al 4G120
Toru D=110 450N L=2m

Pikendada olemasolev MPL386032 kaabel muhviga
ja ühendada AJ16523 F7.
Kaabel 4G50 L(trass/varuga)=3/5m
Toru D=110 450N L=3m

Pikendada olemasolev MPL376800 kaabel muhviga
ja ühendada AJ16523 F1.
Kaabel 4G120 L(trass/varuga)=3/5m
Toru D=110 450N L=3m

Pikendada olemasolev MPL376802 kaabel muhviga
ja ühendada AJ16523 F5.
Kaabel 4G50 L(trass/varuga)=4/6m
Toru D=110 450N L=4m

82602:004:0044
Kalli mnt 2

AJ12565

82602:004:0111
Kalli mnt 2d

82601:001:0421
Kalli mnt 2c

82601:001:0191
Kalli mnt 2b

Kalli-Tõstamaa-Värati tee

82602:004:0317
19131 Kalli-Tõstamaa-Värati tee L6

Elasa

Telia

kraav

Kr

A

D

12.26 12.39 12.38 12.50 12.65 12.51 12.41 12.50 12.30 12.11 12.24 12.50 12.41 12.50 12.35 12.54 12.41 12.55 12.48 12.62 12.67 11.89 11.97 12.14 12.32 12.50 12.61 12.01 11.71 11.84 12.24 10.04 9.89 10.01 10.07 9.71 10.07 12.53 12.55 12.60 12.80 12.66 12.83

Tingmärke projekteeritud:

Komplektalajaam

1W2 — 1W2 — 10 kV maakaabelliin torus

10 kV maakaabli ühendusmuhv

Demonteeritavad objektid

1W1 — 1W1 — 0,4 kV maakaabelliin torus

0,4 kV maakaabli ühendusmuhv

0,4 kV Liitumiskilp

KAEVIS MITMELE RÕHTSALT PAIGALTATUD TORULE



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVISES



Tingmärke olemasolevad:

K — K — Kanalisatsioon

Katastripiir

0,4 kV maakaabel

15 kV maakaabel

Sidetrass

Projekt	Kalli mnt 2c ärihoone liitumine madalpingel, Tõstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC1368-1
	Projekteeris	Jalmar Hövel		09.2024	+372 53051974	Mõõtkava 1:250
	Kontrollis					Staadium Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST / Leht 1 / Lehti 1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001