



PÄÄSTEAMET

/* ASUTUSESISEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet*/

Airike Vipp
Eesti Noorsooteater
Airike.Vipp@eestinoorsooteater.ee

Teie 09.05.2024 nr

Meie 15.05.2024 nr 7.2-7.3/2751-2

Avaliku ürituse tingimuslik kooskõlastus

Austatud Airike Vipp

Kooskõlastame avaliku ürituse „LAHENDUSTE MINISTEERIUM“, mis toimub 09.06.2024 Lääne-Viru maakonnas, Kadrina vallas, Kadrinas, Kadrina laululaval, kui ürituse ajal tagatakse inimeste turvalisus ja kiire teavitamine õnnetuste korral ning järgitakse kõiki ohutusnõudeid, sealhulgas:

- 1) atraktsioonide ja seadmete ohutusnõudeid (peavad vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele, olema õigesti hooldatud ja vastavalt juhendile kinnitatud);
- 2) tuleohutusnõudeid, sealhulgas:
 - a) tagatakse tuletõrjetehnika vaba juurdepääs ehitistele, mis reeglina peaks olema 3,5 m laiune ja ala aiaga piiramisel värav vähemalt 4 m lai ja 4,5 m kõrge;
 - b) tagatakse päästetehnika vaba juurdepääs tuletõrje veevõtukohtadele;
 - c) kõik evakuaatsioonipääsud hoonetest ning territooriumilt hoitakse vabad kõrvalistest esemetest;
 - d) maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid kaitstakse mehaaniliste vigastuste eest;
 - e) põlevmaterjalide ladustamisel tuleb lähtuda tuleohutuse seaduses § 19 kehtestatud nõuetest;
 - f) müügipunktid, kus toimub toidu valmistamine rasvainetega, varustada rasva kustutamiseks mõeldud tulekustutiga tuleohutuse seaduse § 32 lõike 4 alusel;
- 3) üritusel peab olema parkimine korraldatud moel, et punkti 2 nõuded oleksid täidetud Kadrina alevikus.

Muuhulgas informeerime, et avaliku ürituse tuleohutusnõuded on kehtestatud Tuleohutuse seaduse §-s 22 ning päästkeskusega tuleb kooskõlastada üksnes need avalikud üritused, mis vastavad alljärgnevatest kriteeriumitest vähemalt ühele ning sell juhul tuleb taotlus kooskõlastamiseks edastada e-posti aadressile ida@rescue.ee :

- üle 1000 osalejaga avalik üritus, mille toimumiskoht on aiaga piiratud alal;
- üle 150 osalejaga avalik üritus selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides;
- üle 300 osalejaga avalik üritus ajutises ehitises või atraktsioonidel

Kui avaliku ürituse osas kehtestatud kriteeriume ei esine ja ürituse korraldaja on läbi mõelnud eelpool kirjeldatud või Päästeameti kodulehel <https://www.rescue.ee/et/avaliku-uerituse-kooskolastamine> olevad soovitused, siis piisab Ida päästkeskuse teavitamisest avaliku ürituse toimumisest eelmainitud e-posti aadressile.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Janno

Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja

Ida päästkeskus

Teadmiseks: Kadrina Vallavalitsus
Politsei- ja Piirivalveamet

+372 3222705
jaak.janno@rescue.ee