



Ilumetsa metskond 122  
87901:001:0847

39  
Uus mast kl. 3,  
L=10 m

Proj. õhukaabell 1 kV:  
EX 4\*70, M1=24.73,  
L=3450 m, olemasolev  
õhukaabel demonteerida

38

Uus mast kl. 3,  
L=10 m

37

36  
Mets

Ristumine teega km. 5.13  
uus gab. 7.7 m

Uus mast kl. 3,  
L=12 m

35

Proj. õhukaabell 1 kV:  
EX 4\*70, M1=23.71,  
L=2576 m, olemasolev  
õhukaabel demonteerida

34

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

33

Uus mast kl. 3, L=11 m

32

Proj. õhukaabell 0.4 kV, õhk  
M3=25, EX 4\*95, paigutajate ja  
rb mastid 23 ja 25 asendada

31

Olemasolev  
mast

30

Uus mast kl. 3, L=11 m,  
maanduspaigaldis R=100 om,  
õnnits, ktp. asendades jõe-  
tagasi

29

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

28

Uus mast kl. 3, L=11 m

27

bet. pölvkast

26

Uus mast kl. 3, L=11 m

25

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

24

Uus mast kl. 3, L=11 m

23

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

22

Uus mast kl. 3, L=11 m

21

bet. pölvkast

20

Uus mast kl. 3, L=11 m

19

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

18

Uus mast kl. 3, L=11 m

17

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

16

Uus mast kl. 3, L=11 m

15

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

14

Uus mast kl. 3, L=11 m

13

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

12

Uus mast kl. 3, L=11 m

11

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

10

Uus mast kl. 3, L=11 m

9

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

8

Uus mast kl. 3, L=11 m

7

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

6

Uus mast kl. 3, L=11 m

5

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

4

Uus mast kl. 3, L=11 m

3

Uus mast kl. 4, L=11 m,  
õhukaabel demonteerida

2

Uus mast kl. 3, L=11 m

1

Tingmärgid

- Projekteeritud 1 kV õhukaabell
- Projekteeritud 0.4 kV õhukaabell
- Projekteeritud pölvkast
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud masti tugi
- Olemasolev 0.4 kV õhukaabel
- Olemasolev õhukaabel
- Olemasolev rüümi numbriga
- Kirjelõhestus

Projekt	IP6883: Ilumetsa alajaama F1 rek. nõuetekohasuse tagamiseks. Nohipalu küla, Rääpina vald, Põlvamaa	Tallinn
Joonis nr	Aasendiplaan: Lõik M8-33	Elektrilevi 00
Projektsioon	Enn Kraav	23.04.2024
Kontroll	Enn Kraav	53 399620
E-post	estonia@leohardweiss.com	Moonaava
Telefon	+372 6512285	A1 / 1:1000
Registreeritud	12003346	Stuudium
		Koost
		Leht
		2
		Leht
		6