


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL  
Olemasolev MP maakaabel  
Projekteeritud puurimiskaevik  
Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod  
Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod  
Kinnistu piir  
Olemasolev truup

Märkus:  
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-024  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"  
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.  
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.



x= 6593800  
y= 575250

35201:001:0273  
Kasesalu

Ettevaatust!  
Truup.

Puurimislõik C-D L=392m.  
Vajadusel teostada  
vahekaevikud!

35301:001:0817  
Nukipõllu

x= 6593650  
y= 574900

35201:001:0157  
11265 Valkla-Hoapse tee

35201:001:0496  
Õnnela

Tellija:	Toövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev: 21.04.2025
Töö nimetus: Lehe tn 2a liitumisega kaasnev investeering Kiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond LC2817	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK5	Möötkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi		