



Projekteeritud maakaabel KPL223029
AJ14773 - AJ14774
AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=4108/4130m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=4019/4030m

Raadada mets kaevetööde ulatuses ca 12m²

Raadada mets kaevetööde ulatuses ca 34m²

Raadada mets kaevetööde ulatuses ca 22m²

Raadada mets kaevetööde ulatuses ca 91m²

22901:006:0023
Permisküla metskond 166

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 23-95 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 1W1 Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W2 1W2 Proj. tarbija keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservitoruga
- Proj. tarbija maakaabelliini jätkumuhv

- Proj. maanduspälgaldis
- Proj. komplektalajaam või KP jaotuspunkt
- Proj. kinnise läbimise meetod
- Kinnise läbimise meetodi lähtekaevik
- Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala)
- Tööst välja viidav keskpinge maakaabel

- Katastrüüksuse piir
- Oi. olev madalpinge õhuliin
- Oi. olev madalpinge maakaabel
- Oi. olev keskpinge õhuliin
- Oi. olev keskpinge maakaabel
- Oi. olev kõrgepinge õhuliin
- Oi. olev veetrass

- K — — — — — Oi. olev kanalisatsioonitrass
- D — — — — — Oi. olev drenaaž

Tellija:			Aadress:		Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.12.2023
Enefit Connect OÜ			MTR:	TEL002388	Töö nr: 23-95	
Töö nimetus:		Reg. nr:	12688881	Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 049
		Telefon:	+372 553 4119	E-mail:	jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava: M1:500/A
		Projekteerija:		Harri Laks; tel 53 835 935		
Joonise nimetus:		Asendiplaani vaade 48		Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	