

1. Ehitus ettevõtja
AS Saku Metall
Uksetehas

KAETUD TÖÖDE AKT

2. Kuupäev
18.02.2020

3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu nr.
Korterimaja Kolde pst. 100 Tallinn / Tellimus 206056

4. KOMISJON KOOSSEISUS:

Töövõtja esindaja: *Victor Roy* *Tallinn, Kolde pst 100 KÜ*
Alltöövõtja esindaja *Tiit Klemmer* *AS Saku Metall Uksetehas*
Tellija / Järelevalve esindaja:
Projekteerija esindaja:

5. KOMISJONI POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:

1) Ülevaatuses ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:

Tuletõkke metalluste EI60 paigaldusvuukide tihendamine, tootekood MFD133: MU-2 (1tk)

2) Tööd on tehtud (projekteerimisettevõtja nimetus, jooniste nr. ja kuupäevad): *AS Saku Metall Uksetehase*
paigaldusjuhendi järgi

3) Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooria): *Soudafoam FR Gun tuletõkkevahtu;*
kivivill Paroc 150LO

4) Tööde alustamise kuupäev: 14.02.2020. Tööde lõpetamise kuupäev : 14.02.2020

5)

6) Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele.

7) Ülalöeldu põhjal on edasiste tööde (tööde ja konstruktsioonide nimetused): *paigaldusvuukide kinnikatmine*
tegemine lubatud

6. ALLKIRJAD

Töövõtja: Alltöövõtja: Tellija/Järelevalve Projekteerija _____



MUUD MÄRKMED: (aktile lisatud dokumendid, joonised vms.)

paigaldusjuhend
kasutatud materjalide sertifikaadid

Koostatud vastavuses nõuetele ehitamise dokumenteerimise ja dokumentide säilitamise kohta