



PÄÄSTEAMET

Tõnis Kõiv  
Rae Vallavalitsus  
info@rae.ee

Teie 18.08.2025 nr 6-1/5011

Meie 05.09.2025 nr 7.2-3.1/3058-2

**Detailplaneeringu esitamine  
kooskõlastamiseks Assaku alevik Järve  
põik 2c kinnistu ja lähiala  
detailplaneering (kovID DP1313)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder EP Majaprojekt OÜ poolt koostatud „Assaku alevik Järve põik 2c kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

**1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei ole viidatud asjakohasele normile.**

**Alus:** SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

**Selgitus:**

Tuletõrjevesivarustus lahendada vastavalt SM määrus nr 10.

**2. Lahendamata päästesõiduki ümberpööramise võimalus.**

**Alus:** EVS 812:7:2018 peatükk 14.1

**Selgitus:**

Detailplaneeringust esitatud materjalidest ei selgu, kuidas on tagatud päästetehnika ümberpööramise võimalus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Päästeameti Põhja päästkeskus