



**TRANSPORDIAMET**

Elisabeth Dooner  
Tallinna Linnaplaneerimise Amet  
tlpa@tallinnlv.ee  
Vabaduse väljak 7  
15198, Tallinn, Harju maakond

Meie 11.02.2026 nr 7.2-3/26/2057-2

**Narva mnt 129 Tallinna Haigla ehitusloa  
taotluse kooskõlastamine**

Austatud pr Dooner

Lähtudes lennundusseaduse § 35 lg 4 kooskõlastab Transpordiamet Narva mnt 129 Tallinna Haigla ehitusloa taotluse järgmistel tingimustel:

1. Palume hoone kõrgeimasse punkti paigaldada igast lähenemissuunast nähtava madalintensiivsusega tüüp B lennuohutustule (vt manus ICAO Annex 14 tabel 6-1).
2. Hoone täiskõrguse saavutamisel palume selle kõrgeima punkti asukoha ja kõrguse üle mõõta ning mõõtmistulemused Transpordiameti lennundusteenistusele edastada.
3. Maapinnast üle 45 meetri kõrguse ehitustehnika (nt kraana) kasutusaeg ja -tingimused (sh kraana(de) kõrgus, asukoha koordinaadid, tipu ja noole valgustus) palume enne tööde alustamist Transpordiametiga kooskõlastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Üllar Salumäe  
direktor  
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja  
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee