



TERVISEAMET

Enefit Industry AS
info.industry@enefit.ee

Meie 30.05.2025 nr 9.2-3/25/7270-16

Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamise kohta

Terviseamet (edaspidi amet) viis veeseaduse § 250 lg 1 ja lg 3 ning korrakaitseaduse § 27 alusel läbi riiklikku järelevamenetluse Enefit Power ASi (praegune Enefit Industry AS, registrikood 10579981, edaspidi ettevõtte) suhtes eesmärgiga kontrollida Mustanina külas Narva-Jõesuu linnas asuva Narva karjääri veevärgi joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „[Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded](#)1“ (edaspidi määrus nr 61) sätestatud nõuetele.

Menetlustoimingu käigus võttis 26.10.2023 amet Narva karjääri veevärgist põhjavee- ja joogiveeproove. Vastavalt Rahvatervise labori Kohtla-Järve labori väljastatud katseprotokollidele ei vastanud joogivee kvaliteet määruse nr 61 § 6 nõuetele raua sisalduse osas ja kolooniate arv 22 °C juures oli ebaloosulike muutustega.

Amet tegi ettevõttele 08.11.2023 kirjaga nr 9.2-3/23/7270-2 ettepanekud välja selgitada Narva karjääri veevärgi joogivee kvaliteedi mittevastavuse põhjused, võtta tarvitusele meetmed joogivee kvaliteedi parandamiseks ning võtta kordusproovid. Ettevõtte esitas 25.01.2024 ametile kiri, milles toodi välja joogivee kvaliteedi parendamiseks plaanitud tegevused (veetötlusseadmete paigaldamine). Sealhulgas ettevõtte teavitas, et töötajatele on tagatud pakendatud joogivee kättesaadavus.

Ettevõtte võttis 03.04.2025 ja 26.05.2025 joogivee kordusproovid Narva karjääri veevärgist ning vastavalt Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Virumaa osakonna labori väljastatud katseprotokollidele vastab joogivee kvaliteet määruse nr 61 nõuetele raua sisalduse osas ja kolooniate arv 22 °C juures on ebaloosulike muutusteta.

Tuginedes eeltoodule lõpetab amet järelevamenetluse ettevõtte suhtes.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Kalinina
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Koopia: Toomas Nestor, Toomas.Nestor@energia.ee

Anna Kalinina
505 3776 anna.kalinina@terviseamet.ee

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574