

LUBA ELEKTRIPAIGALDISE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISEKS**08.12.2025 nr 12-10/2025/318**

Vastuseks Teie RMK Edela regiooni taotlusele 05.12.2025

(isik, kes luba taotles)

elektripaigaldise omanik Elering AS

(kellel, ettevõtte nimi)

lubab tegutseda katastril 65402:002:0015 110 kV õhuliini Rapla – Kehtna L025 kaisevööndis

(elektripaigaldise nimetus, tegutsemise koht)

Alates 12.12.2025

kuni 09.01.2026

(loa kehtivuse algus, loa kehtivuse lõpp)

kaitsevööndis järgmistel tingimustel:

1. **X** Elektriseadmete väljalülitamiseta;
(märkida liik)
2. **X** Elektriseadmete maandamiseta;
(märkida liik)
3. **Mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise pingestatud osadele lähemale kui 3 meetrit 110 kV õhuliinide pingestatud osa all ja 5 meetrit liini pingestatud osa kõrval ei ole lubatud ja on eluohtlik;**
4. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine Elering AS 110 kV õhuliini teljest kuni 16 m kaugusele on keelatud;
5. Metsamaterjali võib ladustada 110 kV liini kaitsevööndisse, kui on tagatud 7 m (6 m + tuulest tingitud juhtme kõrvalekalle) puhasvahe materjali ja õhuliini äärmise juhtme vahel;
6. Metsamaterjali võib ladustada vastavalt välja antud loa kehtivuse aja;
7. Teostatavatel töödel ei tohi vigastada olemasoleva õhuliini konstruktsioone ega halvendada vundamentide kandevõimet;
8. Teostatavate tööde käigus ei tohi vigastada õhuliinide maanduskontuure, rikutud maandurid tuleb taastada;
9. Tööde teostamisel ja peale töid tuleb säilitada minimaalselt algne või suurem gabariit maapinna ja õhuliini alumise juhtme vahel;
10. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;
11. Tegutsemise lõpetamisest peab loa saaja teatama elektripaigaldise valdajale tel 513 1172. Elektriseadme väljalülitamise korral peab teade olema kirjalik ja selles peab olema märgitud, et inimesed on eemaldatud ja elektriseadme võib sisse lülitada;
12. Elektripaigaldise omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta elektriohutuse nõudeid või tekib vajadus elektriseade avariiliselt sisse lülitada.

Loa väljastas Mart Gabrel, liinide hooldujuht tel 513 1172 /allkirjastatud digitaalselt/

(amet, nimi, telefoni number, allkiri)

Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud elektripaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest.

Loa saaja Jaanis Ansi, praaker, RMK edela regioon, tel 5268144 /allkirjastatud digitaalselt/

(amet, nimi, telefoni number, allkiri)

08.12.2025

