



M6

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 486420.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ „Geodeetiline alusplaan“ (töö nr. 13172G, 01.2026). Kõrgused EH2000 süsteemis ja koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada vastavalt joonisel viidatule.
6. Kõik trassid on kooskõlastatud maomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.
7. Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m.
8. Tehnovõrkude paigaldamisel segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine kooskõlastatakse keskkonnaametiga. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.

Mast M7
-Asendada puitmastiga, L=10m, kl2,
kreosoot

30401:003:0705
Kännukopli

Mast M8
-Asendada puitmastiga, L=10m, kl2,
kreosoot

M8

Mast M9
-Asendada puitmastiga, L=10m, kl2,
kreosoot

M9

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päävalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 07.10.2026
Töö nimetus: Markuse kinnistu liitumine elektrivõrguga, Nabala küla, Kiili vald, Harju maakond LC3317.Tööprojekt			MTR: TEL002388	Töö nr: 25-11	
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 01-05		
Joonise nimetus: Asendiplaan		Telefon: +372 53726646	Mõõtkava: M1:500 A3		
		E-mail: andres.pukka@elram.ee			
		Projekteerija: Andres Pukka			
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja			