



PÄÄSTEAMET

Kalle Vister
Tõrva Vallavalitsus
torva@torva.ee

Teie 26.03.2026 nr 7-1/2026/4-3

Meie 08.05.2026 nr 7.2-3.2/2175-2

Ettepanekud eriplaneeringule

Planeerimisseaduse § 99 alusel küsite Päästeametilt ettepanekuid Tõrva valla II eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada planeeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetechnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ats Tarto

ohutusjärelvalve büroo inspektor

Lõuna päästkeskus

+372 4354515

ats.tarto@paasteamet.ee