



Märkus:

- Geoalusena kasutatud Geodeesia 24 OÜ tööd nr. 9784-24 Sarapuu ja Pähkli topo-geodeetiline uuring
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
- Elektrilevi OÜ maakaablite ehitustööd ühildada detailplaneeringu ala teiste kommunikatsioonide ja teede ehitusega ning maakaablid paigaldada enne asfalteerimistööd detailplaneeringu ala lõplikku katete taastamise töid.
- Enne käesoleva projekti kaevetöid leppida teede ja platside ehitajaga kokku tööde järjekord ning tagasitõite ulatus.
- Säilitada kõik piirimärgid. Vajadusel taastada.
- Tagada ajutine toide uue alajaama paigaldusel. Alajaama asendamisel valib ehitaja ise ajutise toite tagamise meetodi (ajutine alajaam, generaator vms). Hinnapakkumise koostamisel arvestada ajutise toite tagamiseks vajalike materjalidega/seadmetega
- Olemasolev mets/võsa detailplaneeringu alalt eemaldatakse arendaja poolt enne teede ja platside aluste ette valmistamise algust.
- Planeeringu alal asub turbasel pinnasel.
- Piirimärgid säilitada. Ehituse käigus rikutud piirimärgid tuleb ehitajal taastada!
- Kiilpide planeeritava maapinna kõrguste määramisel on võetud aluseks Novarc Group AS teeprojekteerija sisend: peale kraavi seotakse planeeritav maapind olemasolevaga ning jalgteed taga minnakse planeeritava maapinnaga tõusvas osas 2% kaldega.

Tellija: 	Töövõtja: 	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 13.02.2025
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 108/3241
Töö nimetus: Sarapuu DP liitumine madalpingel Arüküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa LC3241&TC0667	Joonise nimetus: Asendiplaan	E-mail: egle.ninep@enersense.com	Joon nr: 001
		Tel nr: +372 5597 1898	Versioon: v01
Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt		Mõõtkava:1:2000	
Kontrollis: Veiko Natus			