



PÄÄSTEAMET

Paide Linnavalitsus
paide@paide.ee

Teie 17.02.2026 nr 7-1/26/8-1

Meie 20.03.2026 nr 7.2-3.4/1263-2

Koeru HK teenuskeskuse planeeringu kooskõlastamine

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel OÜ Aarens Projekt poolt koostatud töö nr DP-07/2025 Järva maakond, Paide linn, Mündi haljashala H2 kinnisasja detailplaneeringu tuleohutusosa.

Edasise planeerimise ja ehitusprojekti koostamise käigus riskihinnangu koostamisel lähtuda paiksetest riskiallikatest, st. veose BLEVE ohualasid ei arvestada "Kemikaaliseaduse kohase planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine" metoodika kohase riskihinnangu koostamisel". Kuna ohualad võivad muutuda ohtlikke ettevõtete dokumentide uuendamise käigus, siis on vajalik neid kontrollida enne ehitusprojekti esitamist

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Paide Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiiu Varik- Sau
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
Lääne päästekeskus

Tiiu Varik-Sau
+372 4892005
tiiu.varik-sau@paasteamet.ee