



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus  
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 02.05.2025 nr 8-4/5346/2023-13


Meie 30.05.2025 nr 7.2-3.4/2655-1

**Kaubasadama tee 21 ja T6 kinnistute  
detailplaneeringu tuleohutuse osa  
kooskõlastamisest keeldumine**

Austatud Kaido Koppel

Päästeamet jätab kooskõlastamata Pärnu EKE Projekt OÜ poolt koostatud töö nr 23062 Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Kaubasadama tee 21 ja T6 kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmisel põhjusel:

Olete Kaubasadama tee 21 ja T6 kinnistute (Pärnu linn) detailplaneeringus välja toonud riskide hindamise. Paraku on riskide hindamise käigus hinnatud ajutist ohuallikat (bensini tsisternveok), mis omab oluliselt suuremat ohualaga piirkonda, kui paikse LPG mahuti ohualad. Ohualasse planeerides tuleb alati hinnata just paikse mahutiga seotud riske. Seetõttu palume korrigeerida dokumendis esitatud ohualasid vastavalt paikse mahuti järgi (sh lisada need kaardile) ning lisada kirjeldus lähtuvalt meetoodikast „Kemikaaliseaduse kohase planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine“, lähtudes paikse LPG mahuti ohualast. Samuti juhin tähelepanu, et LPG mahuti asukoht erineb Maa-ameti kaardil märgitud ohuala keskpunktist. Allpool olevas kaardil on punasega tähistatud ring, mis tähistab LPG mahuti asukohta. Palun võtke ohualade määramisel aluseks just see punkt. Päästeamet jätab hetkel kooskõlastuse andmata kuni ülaltoodud paranduste tegemiseni.



Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

Lääne päästekeskus

Piret Laanesoo

Ohutusjärelvalve büroo

Peainspektor

Põhja päästekeskus

+372 515 5327

piret.laanesoo@paasteamet.ee