



Edasi vt.
Leht 17

Edasi vt.
Leht 19

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL218960; AL 3x240 mm²
(AJ13917 - MAJ "Päinurme")
L = 2222/2260 m (trass/kaabel)

PEØ160; 750N; L = 12 m
- sügavusel > 1,0 m (maapinnast)

MNT 15162
KM 12,50

NBI-Mehasõidutee
ristumine. Teekate taastada.

15162 Koigi-Päinurme tee
32502:002:1703

Maantee teekaitsevöönd

Dem. mast
38 (puit)
+ RB jaland

Dem. mast
37 (puit)
+ RB jaland

Dem. mast
36 (kreosoof)

Maaparandus.
F-armi_2.

Dem. mast
35 (puit)
+ RB jaland

Dem. mast
34 (kreosoof)

Dem. mast
33 (kreosoof)

Dem: 0,4 kV õhulin
AMKA 70; L = 997 m (trass)
Mast 7 - mast 45

Innomatsi
32502:002:0108

Neori
32502:002:0107

Projekt: Tammiku kinnistu tarbija muutmise mikrotootjaks koos kaasneva investeringuga
Udeva, Pääsvere, Lähvere ja Päinurme küla, Järva vald, Järva maakond

Tellijä: Enefit Connect OÜ

Joonis: Asendiplaan

Projekteeris: Mikko Reiter

Kontrollis: Aro Kivisid



DRAFTIT OÜ
Reg. koode: 1421335
Järgneva 3, 0412 Tapa
Eesti

Joonise nr: LR8234-1

Mõõtkava: 1:500

Lehti: 18

Leht: 22

Staadium: Tööprojekt